




דין וחשבון על בדיקה מס' 9611905645



שם המזמין :	ארסטון חיפויים בע"מ
מענו :	ז'בוטינסקי 29, הרצליה 4680011
תאריך ההזמנה :	05/01/16

דין וחשבון על מוצר

מערכת חיפוי קירות הכוללת: פנל פיבר צמנט, תוצרת ניציה יפן, עם מחברי ניציה לפרופיל טי (T) אלומיניום במידות: 0.3 X 40 X 40 מ"מ.

פרטי הבדיקה

המדגם ניטל בתאריך :	28/03/16
הדוגמה הוכנה ע"י בא כח :	המזמין
גודל המדגם :	1 דוגמה.

מהות הבדיקה

לפי בקשת המזמין, בדיקת עמידות בכח השליפה של הפלטה הנ"ל מפרופילי האלומיניום.

--

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2. ראה תמונות בדף מס' 2
--

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: מהנדס משה חיים

שם החותם: פייסיק זוהר



תפקידו : ראש ענף מצרי שלד גימור ואיטום

תפקידו : ראש מדור חומרי איטום וציפויים

18/04/16

תוצאות הבדיקה

הערות	כח מקס' מופעל ב- Kg	מס' דוגמה	תאור המערכת
שבר בצד אחד של הדוגמה באזורי החיבור.	208	1	<ul style="list-style-type: none"> - פנל פייבר צמנט, תוצרת ניצ'יה יפן. - מחברי ניצ'יה. - פרופיל טי (I) אלומיניום במידות: 40 X 40 X 0.3 מ"מ.



חשבונית/

הדפסות זוהר

תל-אביב/ 18/04/16 תי 5-2378 - כח גזירה בנקודות עיגון ברנובץ - סעיף 5.2.3